

Сводка отключений стояков за период с 27.11.2022 по 28.11.2022 только текущих

Дата и время откл.	Сист.	Адрес дефекта		Кол-во кв/ст часов	Сорт. по организ.	Организации	Адреса домов	Дата и время подкл	
		Место	Дефект					план.	факт.
27.11.2022 16:14	ГВС	СЕВЕРНЫЙ ПР. Д.63 КОРП.4 КВ.5 (МУНИЦ)	течь на стояке п/пропилен	5/1 15		Виновная:ЖКС-2 АДС Работающая:ЖЭУ-6 Ответствен.:ЖКС-2	Квартиры:1;5;9;13;17;	28.11.2022 13:00	
			Теплоисточник:ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ограничен доступ к трубам						
26.11.2022 16:36	ЦО	ТИХОРЕЦКИЙ ПР. Д.27 КОРП.2 КВ.307 (МУНИЦ)	течь радиатора в кухне	12/1 39		Виновная:ЖКС-2 Работающая:ЖЭУ-23 Ответствен.:ЖКС-2	Квартиры:289;295;301;307;313;319;325; 331;337;343;349;355;	28.11.2022 18:00	
			Теплоисточник:ПАРНАС						