

Сводка отключений стояков за период с 11.11.2022 по 12.11.2022 только текущих

Дата и время откл.	Сист.	Адрес дефекта Место Дефект	Кол-во кв/ст часов	Сорт. по организ.	Организации	Адреса домов	Дата и время подкл	
							план.	факт.
12.11.2022 7:51	ХВС	ГРАЖДАНСКИЙ ПР. Д.83 КОРП.3 КВ.102 (ЖСК ОБС) течь на врезке Д- 15 мм. от стояка	5/1 1	ЖСК 346	Виновная:ЖСК Работающая:АВР ЖКС-2 Ответствен.:ЖСК	Квартиры:93;96;99;102;105;	12.11.2022 15:00	
12.11.2022 7:51	ГВС	ГРАЖДАНСКИЙ ПР. Д.83 КОРП.3 КВ.102 (ЖСК ОБС) течь на врезке Д- 15 мм. от стояка	5/1 1	ЖСК 346	Виновная:ЖСК Работающая:АВР ЖКС-2 Ответствен.:ЖСК	Квартиры:93;96;99;102;105;	12.11.2022 15:00	
12.11.2022 0:10	ГВС	ГРАЖДАНСКИЙ ПР. Д.8 КВ.5 (МУНИЦ ) течь в соединении п/пропилен Д- 20 мм. Теплоисточник:ГРАЖДАНСКАЯ до входного крана	12/1 8		Виновная:ЖКС-2 Работающая:АВР ЖКС-2 Ответствен.:ЖКС-2	Квартиры:5;10;15;20;25;30;35;40;45;50 ;55;60;	12.11.2022 14:00	