

Сводка отключений стояков за период с 26.12.2022 по 26.12.2022 только текущих

Дата и время откл.	Сист.	Адрес дефекта Место Дефект	Кол-во кв/ст часов	Сорт. по организ.	Организации	Адреса домов	Дата и время подкл	
							план.	факт.
26.12.2022 8:15	ЦО	ТИХОРЕЦКИЙ ПР. Д.9 КОРП.4 КВ.64 (МУНИЦ) ванная течь на стояке ц/о Теплоисточник:ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ нет доступа к стояку, ц/о в ванной от гвс	5/1 0		Виновная:ЖКС-2 Работающая:ЖЭУ-6 Ответствен.:ЖКС-2	Квартиры:64;68;72;76;80;	26.12.2022 18:00	
26.12.2022 8:15	ГВС	ТИХОРЕЦКИЙ ПР. Д.9 КОРП.4 КВ.64 (МУНИЦ) ванная течь на стояке ц/о Теплоисточник:ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ нет доступа к стояку, ц/о в ванной от гвс	5/1 0		Виновная:ЖКС-2 Работающая:ЖЭУ-6 Ответствен.:ЖКС-2	Квартиры:64;68;72;76;80;	26.12.2022 18:00	
26.12.2022 3:15	ЦО	ТИХОРЕЦКИЙ ПР. Д.31 КОРП.2 КВ.113 (МУНИЦ) комната замена р-ра 1М1 Теплоисточник:ПАРНАС угловая комната 2 р-ра	12/1 5		Виновная:ЖКС-2 Работающая:ЖЭУ-23 Ответствен.:ЖКС-2	Квартиры:77;83;89;95;101;107;113;119; 125;131;137;143;	27.12.2022 18:00	