

ФАКСОГРАММА (на отключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПб"

Дата 09.02.2023

Время 13:06

П.Кому: _____ т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Калининского р-на СПб		т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининского р-на СПб		т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2) Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:

Санкт-Петербург г, Непокоренных пр-кт, д. 7, корп. 1; Диаметр: 50 Подающая Подземная канальная; Гражданская
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с **09.02.2023 13:00** по **09.02.2023 21:00**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

ЦО: Непокоренных пр-кт: д. 7 корп. 2 лит. Б ; Непокорённых пр-кт: д. 7 корп. 1 лит. А					
Жилых: 2	Детских: 0	Лечебных: 0	Школ: 0	Учебных: 0	Прочих: 0
ЦО здания от ЦТП:					
(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)					
ГВС: нет отключений					
Жилых: 0	Детских: 0	Лечебных: 0	Школьных 0	Учебных: 0	Прочих: 0
ИТОГО:2			по ЦО: 2		по ГВС: 0

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **2/0/0/0**
(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС из обратного тр-да
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)
Возможно ухудшение качества ГВС

3) Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.

4) Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры

Передал: Старший диспетчер Аверкин Артемий Иванович