

## **ТЕЛЕФОНОГРАММА № б/н**

**От 18.04.2023**

ЦДС ГУП «ТЭК СПб» ставит вас в известность, что в связи с просадкой напряжения и остановом оборудования на котельной «Северомуринская» по адресу Мурино д.11 с **15-47 18.04.2023 г.** По зоне котельной Северомуринская снижены параметры теплоснабжения по температуре. О восстановлении параметров будет сообщено дополнительно.

Передал: дисп. Аверкин А.И.