

ФАКСОГРАММА (на отключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПб"

Дата 02.07.2023

Время 12:34

П.Кому: _____ т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Калининского р-на СПб		т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининского р-на СПб		т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2) Сообщаем, что в связи с аварийными работами на тепловых сетях по адресу:

Софьи Ковалевской ул, д. 16; Диаметр: 200 Подземная бесканальная; Пискаревская (Шафировский пр., 10)

(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с

02.07.2023 12:30

по

02.07.2023 20:30

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

Жилых: 4	Детских: 1	Лечебных: 0	Школ: 0	Учебных: 1	Прочих: 1
(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)					
ГВС: Софьи Ковалевской ул: д. 14 корп. 1 лит. А, д. 14 корп. 2 лит. А, д. 14 корп. 3, д. 16 корп. 2 лит. А, д. 16 лит. А, д. 18					
Жилых: 4	Детских: 1	Лечебных: 0	Школьных 0	Учебных: 0	Прочих: 1
ИТОГО:0			по ЦО: 0		по ГВС: 0

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на

2/0/4/0

(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС из прямого без циркуляции

(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)

Возможно ухудшение качества ГВС

3) Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоснабжающих установок и сетей абонента.

4) Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры

Передал: Старший диспетчер Костенко Александр Михайлович