

**ФАКСОГРАММА ПАРНАС и ПАРНАС-4 (на подключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПб"**

Дата 01.08.2023

Время 23:30

1.Кому: т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	
Администрация Выборгского р-на СПб		т.ф. 576-56-00
ГКУ ЖА Выборгского р-на СПб		т.ф. 417-66-61
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2. Сообщаем, что аварийные работы по устранению повреждения на магистральном подающем трубопроводе АО "Теплосеть" от ТЭЦ-21 и его заполнение адресу:

Суздальская т/м УТ-3; Ду-1400 подающая надземная

(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

ЗАВЕРШЕНЫ 23:30 01.08.2023

Тепловая сеть запитана, промыта и подключена к основным магистральным трубопроводам.

Возможно ухудшение качества ГВС по всей зоне ПАРНАС и ПАРНАС-4

3. Ответственным лицам за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонентов, необходимо подключить (ГВС) по штатной схеме к след-им зданиям:

Жилых: 0	Детских: 0	Лечебных: 0	Школ 0	Учебных: 0	Прочих: 0
ГВС: по зоне ПАРНАС и ПАРНАС-4 подается из прямого трубопровода с циркуляцией.					
Жилых: 0	Детских: 0	Лечебных: 0	Школ 0	Учебных: 0	Прочих: 0
ИТОГО:0				по ЦО: 0	по ГВС: 0

4. Просим сообщить о подключении теплоснабжения к зданиям.

Подписал:

Передал: Диспетчер Иванов К. И.