

**ФАКСОГРАММА (на отключение) ПРОДЛЕНИЕ**  
**ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"**

Дата 03.11.2023

Время 16:42

П.Кому: \_\_\_\_\_ т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
ГКУ ЖА Красногвардейского р-на СПб		т.ф. 241-59-95
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2) Сообщаем, что в связи с работами на оборудовании котельной: Увеличение объемов работ.

**Пискаревская (Шафировский пр., 10)**

(котельная)

В период с **03.11.2023 8:30** по **03.11.2023 21:00**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания: пониженные параметры по температуре.

перечень зданий в приложении.					
<b>Жилых: 227</b>	<b>Детских: 17</b>	<b>Лечебных: 5</b>	<b>Школ: 15</b>	<b>Учебных: 77</b>	<b>Прочих: 77</b>
(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)					
ГВС: нет отключений					
<b>Жилых: 0</b>	<b>Детских: 0</b>	<b>Лечебных: 0</b>	<b>Школьных 0</b>	<b>Учебных: 0</b>	<b>Прочих: 0</b>
<b>ИТОГО:341</b>			<b>по ЦО: 341</b>		<b>по ГВС: 0</b>

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **0/0/341/0**  
(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС сохраняется.

(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)

Возможно ухудшение качества ГВС

3) Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоснабжающих установок и сетей абонента.

4) Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры