

ФАКСОГРАММА (на отключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"

Дата 09.11.2023

Время 19:06

ПКому: _____ т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Калининского р-на СПб		т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининского р-на СПб		т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2) Сообщаем, что в связи с плановыми работами на тепловых сетях по адресу:

Вавиловых ул, д. 4, корп. 2; Диаметр: 150 Обратная Тепловая камера; Политехническая (Гжатская ул., 24)

(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с **09.11.2023 10:30** по **09.11.2023 23:00**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

Продление в связи с увеличением объема работ.					ЦО:	
Вавиловых ул: д. 10 корп. 1 лит. А, д. 10 корп. 2 лит. А, д. 10 корп. 3, д. 10 корп. 4 лит. А, д. 12 корп. 2, д. 4 корп. 1 лит. А, д. 4 корп. 1 лит. В, д. 4 корп. 2, д. 4 корп. 3 лит. А, д. 6 корп. 1 лит. А, д. 6 корп. 2 лит. А, д. 8 корп. 1 лит. А, д. 8 корп. 1 лит. Д, д. 8 корп. 2 лит. А, д. 8 корп. 3 лит. А ; Науки пр-кт: д. 4 корп. 1 лит. А, д. 4 корп. 2 лит. А						
Жилых: 13	Детских: 1	Лечебных: 0	Школ: 1	Учебных: 0	Прочих: 2	
(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)						
ГВС: Вавиловых ул: д. 10 корп. 1 лит. А, д. 10 корп. 2 лит. А, д. 10 корп. 3, д. 10 корп. 4 лит. А, д. 12 корп. 2, д. 4 корп. 1 лит. А, д. 4 корп. 1 лит. В, д. 4 корп. 2, д. 4 корп. 3 лит. А, д. 6 корп. 1 лит. А, д. 6 корп. 2 лит. А, д. 8 корп. 1 лит. А, д. 8 корп. 1 лит. Д, д. 8 корп. 2 лит. А, д. 8 корп. 3 лит. А ; Науки пр-кт: д. 4 корп. 1 лит. А, д. 4 корп. 2 лит. А						
Жилых: 13	Детских: 1	Лечебных: 0	Школьных 1	Учебных: 0	Прочих: 2	
ИТОГО:17			по ЦО: 17		по ГВС: 17	

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **17/0/0/0**
(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС не подается
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)
Возможно ухудшение качества ГВС

Детские, учебные и лечебные здания : Вавиловых ул д. 4 корп. 3 лит. А, д. 8 корп. 2 лит. А

3) Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и сетей абонента.

4) Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры