

**ФАКСОГРАММА (на отключение)**  
**ЦДС ГУП "ТЭК СПб"**

Дата 23.11.2023

Время 14:37

ПКому: \_\_\_\_\_ т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Калининского р-на СПб		т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининского р-на СПб		т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2) Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:

**Санкт-Петербург г, Софьи Ковалевской ул, д. 16, корп. 6; Диаметр: 200 Подающая Подземная бесканальная;**  
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с **23.11.2023 14:35** по **23.11.2023 22:35**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

ЦО: Северный пр-кт: д. 77 корп. 1 лит. А, д. 77 корп. 2, д. 77 корп. 3, д. 77 корп. 4, д. 79 лит. А ; Софьи Ковалевской ул: д. 16 корп. 3 лит. А, д. 16 корп. 6 лит. А, д. 20 корп. 1, д. 22 лит. А					
Жилых: 6	Детских: 0	Лечебных: 0	Школ: 1	Учебных: 0	Прочих: 2
(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)					
ГВС: нет отключений					
Жилых: 0	Детских: 0	Лечебных: 0	Школьных 0	Учебных: 0	Прочих: 0
ИТОГО:0			по ЦО: 0		по ГВС: 0

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **9/0/0/0**  
(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС из обратного тр-да  
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)  
Возможно ухудшение качества ГВС

3) Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоснабжающих установок и сетей абонента.

- 4) Просим:
- Оповестить абонентов.
  - Обеспечить доступ
  - Принять меры