

**ФАКСОГРАММА (на отключение)**  
**ЦДС ГУП "ТЭК СПб"**

Дата 29.12.2023

Время 09:10

П.Кому: \_\_\_\_\_ т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
ГКУ ЖА Красногвардейского р-на СПб		т.ф. 241-59-95
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2) Сообщаем, что в связи с работами на оборудовании котельной:

**Пискаревская (Шифировский пр., 10)**  
(котельная)

В период с **29.12.2023 9:50** по **29.12.2023 12:50**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

<b>СНИЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ по зоне кот-й ПИСКАРЕВСКАЯ до 8,0/2,5 кг/см<sup>2</sup></b>					
<b>Жилых: 0</b>	<b>Детских: 0</b>	<b>Лечебных: 0</b>	<b>Школ: 0</b>	<b>Учебных: 0</b>	<b>Прочих: 0</b>
ЦО здания от ЦТП: нет отключений (переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)					
ГВС: нет отключений					
<b>Жилых: 0</b>	<b>Детских: 0</b>	<b>Лечебных: 0</b>	<b>Школьных 0</b>	<b>Учебных: 0</b>	<b>Прочих: 0</b>
<b>ИТОГО:0</b>			<b>по ЦО: 0</b>		<b>по ГВС: 0</b>

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **0/0/0/0**  
(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС  
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)  
Возможно ухудшение качества ГВС

3) Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоснабжающих установок и сетей абонента.

4) Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры