

Сводка отключений стояков за период с 03.01.2023 по 03.01.2023 только текущих

Дата и время откл.	Сист.	Адрес дефекта Место Дефект	Кол-во кв/ст часов	Сорт. по организ.	Организации	Адреса домов	Дата и время подкл	
							план.	факт.
03.01.2023 8:29	ХВС	ГРАЖДАНСКИЙ ПР. Д.20 КВ.235 (МУНИЦ) ванная протечка н/д кв. 239 ванная	8/1 0		Виновная:ЖКС-2 Работающая:ЖЭУ-8 Ответствен.:ЖКС-2	Квартиры:231;235;239;243;247;251;255; 259;	03.01.2023 18:00	
03.01.2023 8:29	ГВС	ГРАЖДАНСКИЙ ПР. Д.20 КВ.235 (МУНИЦ) ванная протечка н/д кв. 239 ванная	8/1 0		Виновная:ЖКС-2 Работающая:ЖЭУ-8 Ответствен.:ЖКС-2	Квартиры:231;235;239;243;247;251;255; 259;	03.01.2023 18:00	
02.01.2023 12:00	ХВС	СЕВЕРНЫЙ ПР. Д.77 КОРП.3 КВ.66 (МУНИЦ) ванная протечка н/д кв. 70 стояки спаренные кв. 66-67	10/1 20		Виновная:ЖКС-2 Работающая:ЖЭУ-5 Ответствен.:ЖКС-2	Квартиры:62;63;66;67;70;71;74;75;78;7 9;	03.01.2023 18:00	
02.01.2023 12:00	ГВС	СЕВЕРНЫЙ ПР. Д.77 КОРП.3 КВ.66 (МУНИЦ) ванная протечка н/д кв. 70 стояки спаренные кв. 66-67	10/1 20		Виновная:ЖКС-2 Работающая:ЖЭУ-5 Ответствен.:ЖКС-2	Квартиры:62;63;66;67;70;71;74;75;78;7 9;	03.01.2023 18:00	
31.12.2022 4:38	ЦО	ГРАЖДАНСКИЙ ПР. Д.75 КОРП.1 КВ.193 (МУНИЦ) ВАННАЯ течь на стояке ц/о ванная Теплоисточник:ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ н/д в кв 197;в кв197 треб.разобрать короб , будут разбирать после праздников	8/1 76		Виновная:ЖКС-2 Работающая:ЖЭУ-5 Ответствен.:ЖКС-2	Квартиры:181;185;193;197;201;205;209; 213;	03.01.2023 18:00	
31.12.2022 2:09	ЦО	ГРАЖДАНСКИЙ ПР. Д.73 КВ.85 (МУНИЦ) ВАННАЯ ТЕЧЬ НА СТОЯКЕ Теплоисточник:ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ н/д кв. 91;Требуется доступ к стоякам в кв № 91, будут после праздников	8/1 78		Виновная:ЖКС-2 Работающая:ЖЭУ-5 Ответствен.:ЖКС-2	Квартиры:61;67;73;79;85;91;97;103;	03.01.2023 18:00	