

**ФАКСОГРАММА (на отключение)**  
**ЦДС ГУП "ТЭК СПб"**

Дата 19.03.2024

Время 16:40

ПКому: \_\_\_\_\_ т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Калининского р-на СПб		т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининского р-на СПб		т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2) Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:

**Санкт-Петербург г, Софьи Ковалевской ул, д. 16, корп. 1; Диаметр: 125 Обратная Подземная бесканальная;**  
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с **19.03.2024 16:30** по **20.03.2024 0:30**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

ЦО: Софьи Ковалевской ул: д. 14 корп. 1 лит. А, д. 14 корп. 2 лит. А, д. 14 корп. 3, д. 16 корп. 2 лит. А, д. 16 лит. А, д. 18 - не подается					
<b>Жилых: 4</b>	<b>Детских: 1</b>	<b>Лечебных: 0</b>	<b>Школ: 0</b>	<b>Учебных: 0</b>	<b>Прочих: 1</b>
ЦО здания от ЦТП: Софьи Ковалевской ул: д. 14 корп. 1 лит. А, д. 14 корп. 2 лит. А, д. 14 корп. 3, д. 16 корп. 2 лит. А, д. 16 лит. А, д. 18 - не подается					
(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)					
ГВС: Софьи Ковалевской ул: д. 14 корп. 1 лит. А, д. 14 корп. 2 лит. А, д. 14 корп. 3, д. 16 корп. 2 лит. А, д. 16 лит. А, д. 18 - не подается					
<b>Жилых: 4</b>	<b>Детских: 1</b>	<b>Лечебных: 0</b>	<b>Школьных 0</b>	<b>Учебных: 0</b>	<b>Прочих: 1</b>
<b>ИТОГО:6</b>			<b>по ЦО: 6</b>		<b>по ГВС: 6</b>

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **6/0/0/0**  
(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС - не подается  
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)  
Возможно ухудшение качества ГВС

Детские, учебные и лечебные здания : Софьи Ковалевской ул: д. 16 корп. 2 лит. А ( я/с )

3) Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоснабжающих установок и сетей абонента.

4) Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры