

ФАКСОГРАММА (на отключение)
ЦДС ГУП "ТЭК СПБ"

Дата 18.04.2024

Время 09:54

ПКому: _____ т. 494-87-07; 494-87-05; факс 312-45-22

Организация	Кто принял (ФИО, должность)	Телефон/факс
Администрация Калининского р-на СПб		т.ф. 542-03-89
ГКУ ЖА Калининского р-на СПб		т.ф. 542-26-18
Абонентское управление Северного р-на		т.ф. 601-92-75
ЦТП 1		т.ф. 517-38-04
ЦТП 2		т.ф. 532-73-93
УК "Прогресс"		т.ф. 554-48-18
Приемка ИТП новое строительство		VrantsevaNV@gptek.spb.ru

2) Сообщаем, что в связи с технологическим нарушением на тепловой сети по адресу:

Непокоренных пр-кт, д. 13, корп. 7; Диаметр: 200 Подающая Подземная канальная; Гражданская (Непокорённых пр., 17,
(адрес); (Ду, пр/обр/ГВС, тип прокладки:пз/возд/подв); (котельная)

В период с **18.04.2024 9:30** по **18.04.2024 19:54**

Отключаются от теплоснабжения следующие здания:

ЦО: Непокоренных пр-кт: д. 13 корп. 6, д. 7 корп. 2 лит. Б, д. 9 корп. 5 лит. А ; Непокорённых пр-кт: д. 11 лит. А, д. 13 корп. 1 лит. А, д. 13 корп. 2 лит. А, д. 13 корп. 3, д. 13 корп. 4 лит. А, д. 13 корп. 5 лит. А, д. 13 корп. 7, д. 7 корп. 1 лит. А, д. 9 корп. 1 лит. А, д. 9 корп. 2 лит. В, д. 9 корп. 3 лит. Е					
Жилых: 10	Детских: 0	Лечебных: 0	Школ: 1	Учебных: 0	Прочих: 3
(переводятся на пониженные параметры по температуре с сохранением гидравлического режима)					
ГВС: нет отключений					
Жилых: 0	Детских: 0	Лечебных: 0	Школьных 0	Учебных: 0	Прочих: 0
ИТОГО:14			по ЦО: 14		по ГВС: 0

На период проведения работ предлагается поставить систему ЦО на **14/0/0/0**
(подпор/проток/циркуляцию/слив)

ГВС из обратного тр-да
(обеспечивать с какого тр-да/по какой схеме в случае с ЦТП/отключено)
Возможно ухудшение качества ГВС

3) Ответственность за сохранность внутренних систем ЦО и ГВС несет ответственное лицо за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоснабжающих установок и сетей абонента.

4) Просим:

- Оповестить абонентов.
- Обеспечить доступ
- Принять меры